



UAB TRAUDENIS, Pramonės g. 31 b  
LT-62175 Alytus; Lithuania

**13**

EN 12566-3 <b>Przydomowa biologiczna oczyszczalnia ścieków</b> do ścieków bytowo-gospodarczych	
Typ i wielkość	NV-1a, NV-1m, NV-1t NV-2a, NV-2m, NV-2t NV-3a, NV-3m, NV-3t NV-4a, NV-4m, NV-4t
Materiał	GRP
<b>Efektywność oczyszczania</b>	BZT <sub>7</sub> : 94,3 % ChZT: 88,9 % Zawiesina: 95,1 %
<b>Przepustowość oczyszczalni</b> Nominalny dobowy ładunek substancji organicznych (BZT <sub>7</sub> )	NV-1a, NV-1m, NV-1t 0,28 kg/d NV-2a, NV-2m, NV-2t 0,56 kg/d NV-3a, NV-3m, NV-3t 0,98 kg/d NV-4a, NV-4m, NV-4t 1,33 kg/d
Nominalny dobowy przepływ ścieków (Q <sub>N</sub> )	NV-1a, NV-1m, NV-1t 0,80 m <sup>3</sup> /d NV-2a, NV-2m, NV-2t 1,44 m <sup>3</sup> /d NV-3a, NV-3m, NV-3t 2,52 m <sup>3</sup> /d NV-4a, NV-4m, NV-4t 3,42 m <sup>3</sup> /d
<b>Szczelność</b> (badanie podciśnieniem)	spełnia
<b>Wytrzymałość – odporność na zgniatanie</b> (badanie w warunkach podciśnienia)	spełnia
<b>Trwałość</b> (właściwości GRP)	spełnia

UAB „Traidenis“ Direktor Generalny  
2013.01.02

Sigitas Leonavicius

